



نموذج رقم (021)

مراجعة الإنارة المعمارية لواجهات المباني

الجهة المرسله للطلب : رقم الوارد : التاريخ : / / 14هـ

اسم المالك : رقم القطعة :

الاستشاري المشرف :

المستندات المطلوبة :

- لوحات الواجهات المعتمدة للمشروع بمقاس A3 .
- صورة ملونة للواجهات توضح فكرة إنارة الواجهة مقاس A3 .
- قطاعات توضح البروزات المختلفة بالواجهة وأماكن الإنارة .
- شهادة من مختبر متخصص تفيد اجتياز وحدة الإنارة المقترحة ومطابقتها للمواصفات السعودية (ساسو) .

بنود التدقيق :

- توزيع وحدات الإنارة ملائم بما يضمن إظهار العناصر المعمارية المتميزة مثل الأعمدة - الحليات - المشربيات .
- الإضاءة موزعة على الواجهة بطريقة متجانسة .
- جميع وحدات الإنارة موجهة لأعلى (UP LIGHT) .
- يوجد وحدات إضاءة على الأعمدة في منطقة الطابق الأرضي والميزانين والممرات الداخلية ذات تصميم (UP & DOWN)
- حزمة الضوء : ○ عريضة .
- ضيقة بما يتناسب مع العنصر المعماري .

المهندس المعماري : التوقيع : التاريخ : / / 14هـ

مهندس الاستشاري : التوقيع : التاريخ : / / 14هـ

- تم استخدام وحدات الإنارة من النوع (LED) الموفرة للطاقة وذات الكفاءة العالية .
- تم مراجعة عينة الإضاءة المقترحة وهي مناسبة .
- تم ربط تغذية الإنارة الخارجية بالمولد الاحتياطي .

المهندس الكهربائي / التوقيع : التاريخ : / / 14هـ

- يتم الإشارة بخطاب الموافقة لعمل عينة على الطبيعة بعد اكتمال توكسيات الواجهات للموافقة من الهيئة .