



نموذج رقم (022)

الموافقة على المخططات التفصيلية لأعمال نوافذ الألمنيوم

الجهة المرسله للطلب : رقم الوارد : التاريخ : / / 14هـ

اسم المالك : رقم المشروع :

الاستشاري المشرف : المورد :

المستندات المطلوبة :

- لوحات الواجهات ولوحات تفصيلية .
- عينة للون الألمنيوم .
- عينة الزجاج المزدوج (6 مم + 12 مم فراغ + 6 مم) .
- عينة الستائر الزجاجية 24 مم من النوع المعالج حرارياً للحماية المزدوجة (*Tempered*) .
- مواصفات المقابض مؤمنة الغلق .
- مواصفات ذراع التثبيت .

بنود التدقيق :

- نوع القطاع (.....) مناسب .
- طريقة الفتح مفصلي (*Hinged*) . سحب (*Sliding*) .
- قلاب للداخل (*Tilt*) . قلاب للخارج (*Tilt*) .
- مناسب مع التصميم . غير مناسب .
- ارتفاع الجلسة لا يقل عن (120 سم) ويوجد حماية للجلسة بالنسبة للارتفاع الأقل .
- ارتفاع الأعتاب مناسب .
- توزيع النوافذ ملائمة مع المديول المعماري والغرف .
- المقابض مؤمنة الغلق ومزودة بمفتاح للتحكم . غير مؤمنة .
- ذراع التثبيت مناسبة ومسافة الفتح لا تزيد عن (15 سم) .
- نوع الحوائط الزجاجية المستخدمة (*Curtain Wall*) :
- تقليدي (*Conventional*) . إنشائي (*Structural Glazing*) .
- تم مراجعة الحسابات الإنشائية لتثبيت الزجاج حسب النموذج المرفق للنوع الإنشائي .
- لا مانع من الموافقة على المخططات التفصيلية على أن يتم عمل عينة على الطبيعة لوحدة شباك باللون المطلوب وطريقة الفتح وال الزجاج المعتمد .
- تعاد للمكتب لفحص الآتي :

المهندس المعماري / التوقيع : التاريخ : / / 14هـ

مهندس الاستشاري (مكتب افنية للاستشارات الهندسية): الدكتور/ طارق الحناوي التوقيع : التاريخ : / / 14هـ