



نموذج رقم ( 046 )

الموافقة على تكسيات واجهات المباني بالـ G.R.C.

رقم القطعة : ..... رقم الوارد : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... 14هـ

الاسم : ..... الاستشاري : .....

المقاول : ..... المورد : .....

المستندات المطلوبة :

- لوحات معمارية للواجهات موضحاً عليها أنواع وألوان مواد التكسيات .
- صورة ملونة مقاس ( A3 ) للواجهات المعتمدة في الابتدائي .
- خطاب يفيد مراجعة الحسابات الإنشائية للتثبيت .
- اختبارات معملية من معمل متخصص يفيد سلامة وصلاحية المواد المقترحة .

بنود التدقيق :

- المرفقات مكتملة .
- الفكرة المعمارية للواجهات محققة من حيث الألوان والشكل المعماري .
- أماكن اللحامات المفتوحة ( 8 مم ) والمغلقة ( 3 مم ) وخطوط التقسيم مناسبة .
- الألوان مناسبة من حيث التباين والتناسب وتحقق التأثير المعماري الموضح في اللوحات الملونة .
- العلاقات بين تكسيات الواجهات من الـ G.R.C. والعناصر الأخرى مثل الرخام والجرانيت والمشربيات والكرانيش متناسبة .
- تم التأكد من أن اللون مدمج بالخلطة وليس لون سطحي .
- تم التأكد من أن التثبيت بشكل مخفي .

ملاحظات :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- لا مانع من الموافقة على الأنواع المقترحة للتكسيات والمخططات التفصيلية المقدمة مع عمل عينة على الطبيعة لوحدة مديولية كاملة من الواجهة للتأكد من ملائمة الاختيار طبقاً لظروف الموقع وانعكاسات الإضاءة .

المهندس المعماري / ..... التوقيع : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... 14هـ